



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307806211

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

RDB5-80S; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC230V(1P+N)、AC400V(3P+N); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A; 瞬时脱扣类型: C 型、D 型; Ics=Icn=6000A; 极数: 1P+N(带一个保护极, N 极可开闭)、3P+N(带三个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离用

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025 年 08 月 26 日 有效期至: 2030 年 08 月 25 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

