

中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696467 **认证委托人名称及地址** 人民电器集闭左四: 人民电器集团有限公司 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者之紐ス以以

浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) **对**

生产企业名称及地址 浙江人民电器有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳丘內 立口, 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格 剩余电流动作断路器

RDB5LE-32、RDB5PLE-32; Ue: AC230V(1P+N、2P), AC400V(3P、3P+N、4P); Ui: 400V; Uimp: 4kV; In: 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A; 瞬时脱扣特性: C型、 D型; IΔn: 30mA、50mA; 额定剩余动作类型: AC型, 电子式; IΔm: 2000A; Ics=Icn=6000A; 极数: 1P+N(1 个保护极, N 极常通)、2P、3P、3P+N(3 个保护极, N 极常通)、4P; (1P+N、3P+N: 不适用于隔离用, 2P、3P、4P: 适用于隔离用)

> 产品标准和技术要求 GB/T 16917. 1-2014; GB/T 16917. 22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》 (CNCA-CO3-02:2024) 的要求,特发此证。

发证日期: 2025年06月18日 有效期至: 2029年09月23日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024年09月24日 证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验, 也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。





中国质量认证中心有限公司



电话: +86 10 83886666