



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696474

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

RDB5LE-40、RDB5LE-40R、RDB5LE-40H、RDB5LE-40L、RDB5PLE-40; Ui: 500V; Uimp: 6kV; Ue: AC230V; In: 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; C、D 型特性; I Δ n: 10mA、30mA/A 型或 AC 型/电子式; I Δ m: 2000A; RDB5LE-40、RDB5LE-40R、RDB5PLE-40: Icn=Ics: 4500A; RDB5LE-40H: Icn=Ics: 6000A; RDB5LE-40L: Icn=Ics: 3000A; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 06 月 18 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

