




161108340162



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他: 核查

申请编号: A2018CCC0301-2972655
(任务编号)

产品名称: 三相多表位计量箱

型 号: BXS2

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



安全型式试验报告

申请编号: A2018CCC0301-2972655
(任务编号)
样品名称: 三相多表位计量箱
型号规格: BXS2
商标: /
样品数量: /
样品来源: /
样品生产序号: /
收样日期: /
完成日期: /

委托人: 人民电器集团有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商): 人民电器集团有限公司
生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)



生产企业: 浙江人民电器有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验依据标准: GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分: 由一般人员操作的配电板 (DBO)》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: BXS2
额定工作电压 (Ue): 400V
额定绝缘电压 (Ui): 690V
频率 (fn): 50Hz
主母线额定电流 (InA): 250A~16A
主母线额定短时耐受电流 (Icw): 10kA
户内型/户外型: 户内型
外壳防护等级: IP44-操作面 IP20C

主检: 赵文闯	签名: 	日期: 2018-12-08
审核: 袁科锋	签名: 	日期: 2018-12-08
签发: 杜 量	签名: 	日期: 2018-12-10



浙江省机电产品质量检测所
2018年12月10日

备注	变更信息		
	变更信息	变更前	变更后
	[12] 标准变更	GB/T 7251.3-2006	GB/T 7251.3-2017
	原 3C 证书编号	2017010301003364	
	已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况	
	原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C171178
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效			