



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

型式试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐其他:

申请编号: 20240223000184

产品名称: 低压费控计量表箱

型 号: FPFD1X

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



型式试验报告

申请编号：20240223000184 样品名称：低压费控计量表箱 型号：FPFD1X 商 标：/ 样品数量：1 台+样件 样品来源：企业送样 样品生产序号：202401001 收样日期：2024-02-19 完成日期：2024-03-01	生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：人民电器集团有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验依据标准：GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》	
试验结论：安全型式试验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 产品型号：FPFD1X 额定工作电压（Ue）：230V、220V 额定绝缘电压（Ui）：500V 频率（fn）：50Hz 主母线额定电流（InA）：80A~10A 主母线额定短时耐受电流（Icw）：1.5kA 户内型/户外型：户内型 外壳防护等级：IP44-操作面 IP20C、IP34D-操作面 IP20C、IP40-操作面 IP20C、IP30-操作面 IP20C 最大输出回路数：1 回路	
主检：于 峰 签名：于峰 日期：2024-03-04	
审核：袁萍平 签名：袁萍平 日期：2024-03-04	
签发：马 琳 签名：马琳 日期：2024-03-04	
备注	送试样品：FPFD1X InA: 80A; Icw: 1.5kA; Ue: 230V; Ui: 500V; 50Hz; IP44-操作面 IP20C; 户内型; 最大输出回路数：1 回路。 备注：1、本单元系列低压费控计量表箱的电压等级有：230V、220V，当电压等级改变时，产品结构与送试样机相同，所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送试样机的电压等级。 2、本单元系列低压费控计量表箱的外壳防护等级有：IP44-操作面 IP20C、IP34D-操作面 IP20C、IP40-操作面 IP20C、IP30-操作面 IP20C，当外壳防护等级改变时，防护等级标识为 IP34D-操作面 IP20C、IP40-操作面 IP20C、IP30-操作面 IP20C 的产品，其柜体结构与送试产品（IP 防护等级为 IP44-操作面 IP20C）一致。 3、生产企业地址信息以及安全件信息由企业提供，实验室对此真实性不承担责任。