



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L6651

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号：A2018CCC0302-2994618


(任务编号)

产品名称：熔断器式隔离开关

型 号：HR17B-250

检测机构：国家低压电器产品质量监督检验中心（浙江）






<p>样品名称: 熔断器式隔离开关</p> <p>型号: HR17B-250</p> <p>商 标: </p> <p>样品数量: 2 台</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2018-10-24</p> <p>完成日期: 2018-11-20</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者(制造商): 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HR17B-250; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ith: 200A、250A; Ue: AC400V; Ie: 200A、250A; Iq: 50kA; AC-23B; 3P

主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2018-11-20
审核: 林 杰 签名:  日期: 2018-11-21
签发: 许启进 签名:  日期: 2018-11-21



备注	示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图; EMC—E图 F-01 与 IV-01 为同一只样品	
	变更信息	变更前
	国家标准变更	GB/T 14048.3-2008
	极数变更	3P、4P
	污染等级变更	/
	约定发热电流 Ith 变更	250A
	熔断体变更	元件/材料名称: RT16-1(NT1) 型号规格/牌号: 2009010308333840 供应商: 上海人民电器开关厂有 限公司乐清分公司
	原 3C 证书编号	2009010302361128
	已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况
	原证书检测机构/ 报告编号	苏州电器科学研究所有限公司 C-040-09B0665-S
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效。		