



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0307-2878036
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM7E-125M、RDM7E-125H

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: RDM7E-125M, RDM7E-125H 商 标: / 样品数量: 23 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-07-16、2018-07-25 完成日期: 2019-01-24	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM7E-125M, RDM7E-125H; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V/690V; In:32A, 63A, 125A; 过电流脱扣器类型:电子式; M 型: AC400V:Ics:35kA, Icu:50kA; AC690V:Ics:10kA, Icu:20kA; H 型: AC400V:Ics:50kA, Icu:85kA; Icw:1.5kA/1s; 使用类别:A; M 型:3P、4P, H 型:3P	
主检: 张帆 日期: 2019-01-24	 福建省产品质量检验研究院 2019年5月16日
审核: 日期: 2019-05-15	
签发: 日期: 2019-05-16	
备注: 1.变更情况:(详见附件); 2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-15DQ872(A2015CCC0307-2048882); 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原 3C 证书编号: 2014010307728913; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。	