



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:



申请编号: A2016CCC0308-2486059
(任务编号)

产品名称: 有填料封闭管式刀型触头熔断器

型 号: RDT16-1

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 有填料封闭管式刀型触头 熔断器 型号: RDT16-1 商 标: / 样品数量: 1 支持件+2 熔断体 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-03-07 完成日期: 2017-03-09	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号						
试验结论: 依据 GB/T13539.2-2015 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDT16-1 熔断体的额定电压 Un: AC500V/AC660V; 熔断体的额定电流 In: 80,100,125,160,200,250A; 额定短路能力 Il: 120kA/AC500V,50kA/AC660V; 分断范围和使用类别: gG; 熔断器支持件的额定电压 Un: AC660V,AC500V; 熔断器支持件的额定冲击耐受电压 Uimp: 6kV; 熔断器支持件的额定电流 In: 250A; 极数: 1P.							
主检: 王 炜 签名:  日期: 2017-03-17	 (检测机构名称、盖章) 2017年03月17日						
审核: 陆维导 签名:  日期: 2017-03-17							
签发: 许建林 签名:  日期: 2017-03-17							
备注: 1. 变更情况: <table border="1" data-bbox="204 1742 1415 1825"> <thead> <tr> <th>序号和名称</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>见附页</td> <td>见附页</td> <td>见附页</td> </tr> </tbody> </table> 2. 原 3C 认可报告编号: C-040-10C0059-S; 3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 3C 证书编号: 2002010308013309; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。		序号和名称	变更前	变更后	见附页	见附页	见附页
序号和名称	变更前	变更后					
见附页	见附页	见附页					