



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2016CCC0308-2490520
(任务编号)

产品名称: 有填料封闭管式刀型触头熔断器

型 号: RDT16-2

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 有填料封闭管式刀型触头 熔断器 型 号: RDT16-2 商 标: / 样品数量: 1 支持件+2 熔断体 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-03-07 完成日期: 2017-03-10	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号						
试验结论: 依据 GB/T13539.2-2015 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDT16-2 熔断体的额定电压 Un: AC500V/AC660V; 熔断体的额定电流 In: 125,160,200,250,315,400A; 额定短路能力 II: 120kA/AC500V,50kA/AC660V; 分断范围和使用类别: gG; 熔断器支持件的额定电压 Un: AC660V,AC500V; 熔断器支持件的额定冲击耐受电压 Uimp: 6kV; 熔断器支持件的额定电流 In: 400A; 极数: 1P.							
主检: 王 炜 签名:  日期: 2017-03-17 审核: 尤雪元 签名:  日期: 2017-03-17 签发: 许建林 签名:  日期: 2017-03-17							
备注:							
1.变更情况:							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">序号和名称</th> <th style="width: 33%;">变更前</th> <th style="width: 33%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>见附页</td> <td>见附页</td> <td>见附页</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	见附页	见附页	见附页
序号和名称	变更前	变更后					
见附页	见附页	见附页					
2.原 3C 认可报告编号: C-040-10C0057-S; 3.出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 3C 证书编号: 2002010308013306; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							