



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1020

# CQC 标志认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号：V2021CQC107502-830557





(任务编号)

产品名称：万能式断路器

型 号：RDW7-1600

检测机构：苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 万能式断路器</p> <p>型 号: RDW7-1600</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 5 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2021-12-15</p> <p>完成日期: 2022-01-05</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:                  RDW7-1600                  Ui:1000V;Uimp:12kV;                  Ue:AC400V/690V;                  In: 200A,400A,630A,800A,1000A,1250A,1600A;                  过电流脱扣器类型:电子式;                  AC400V: Ics=Icu:85kA,Icw:85kA/1s;                  AC690V: Ics=Icu:65kA,Icw:65kA/1s;                  选择性类别:B 类;适用频率:50/60Hz;                  极数:3P,4P,适用于隔离用。                  配用的辅助触头(YQF1): 4NO4NC, 6NO6NC;                  Ith:6A;Ui:690V;Uimp:6kV;                  AC-15:Ue/Ie:AC230V/1.5A,AC400V/0.9A;                  DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.27A,DC110V/0.55A.</p>	
<p>主检: 朱文华 签名:  日期: 2022-03-18</p>	 <p>(检测机构名称 盖章) 2022年03月18日</p>
<p>审核: 丁娟 签名:  日期: 2022-03-18</p>	
<p>签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-03-18</p>	
<p>备注:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.变更情况: 见附页;</li> <li>2.原认可报告编号: 03601-A-18B0482-S;</li> <li>3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;</li> <li>4.原 CQC 证书编号: CQC2007010307258050;</li> <li>5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。</li> </ol>	